

Dichtheitsbefund

für **unterirdische Öllagerbehälter** und **erdverlegte Rohrleitungen**
gemäß Wiener Ölfeuerungsgesetzes 2006 – WÖlFG 2006

Anlagenstandort: _____
Adresse (Bezirk, Straße/Gasse/Weg/Platz/Nr.)

Eigentümer/in der Ölfeuerungsanlage oder der/die sonst darüber Verfügungsberechtigte:

_____ Name

_____ Adresse

_____ Tel.Nr.

Unterirdischer Öllagerbehälter:

Erdverlegte Rohrleitungen:

Hersteller Nr.: _____

Nennvolumen: _____ m³

- einwandig
 doppelwandig mit Leckanzeigesystem

- einwandig
 doppelwandig mit Leckanzeigesystem
 doppelwandig (Überschubrohr)

Gemäß § 5 Abs. 3 lit. a WÖlFG 2006 wird die gesetzmäßige **regelmäßige Überprüfung der Dichtheit** (mindestens alle 5 Jahre) des unterirdischen Öllagerbehälters und der erdverlegten Rohrleitungen bestätigt.

Gemäß § 21 Abs. 3 WÖlFG 2006 wird **im Zuge der Auflassung der Ölfeuerungsanlage** die gesetzmäßige **Überprüfung der Dichtheit** des unterirdischen Öllagerbehälters und der erdverlegten Rohrleitungen bestätigt.

Der unterirdische Öllagerbehälter und die erdverlegten Rohrleitungen wurden am _____ einer Druckprobe unterzogen.

Dauer der Druckprobe: _____ Minuten

Prüfdruck am Behälter: _____ bar

Prüfdruck an den Rohrleitungen: _____ bar

Es wurden keine Undichtheiten festgestellt.

Berechtigte/r (Installationsfirma)

Ort, Datum: _____